



CIDEMCO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

Bº Lasao, Area Anardi nº 5
Apartado de Correos 134
20730 Azpeitia
Guipúzcoa

Laboratorio de Ensayos

Tel.: 943-816800
Fax.: 943-816074
E-mail: cidemco@cidemco.es
www.cidemco.es

CERTIFICADO DE ENSAYOS

EMPRESA **PREMOSA.**

DIRECCIÓN **Ctra. Pamplona-Huesca Km, 9 31119 Torres de Elorz (NAVARRA)**

Nº CERTIFICADO **4748**

MODULOS CIEGOS SERIE PREMIUM

ACREDITACIONES:



Entidad Nacional de Acreditación

ENAC: 34/LE162. Ventanas

ENAC: 34/LE346. Herrajes para edificación

ENAC: 34/LE347. Madera

ENAC: 34/LE347. Suelos de madera

ENAC: 34/LE345. Barnices

ENAC: 34/LE345. Pinturas

ENAC: 34/LE024. Muebles de cocina

ASOCIADO A:


ENAC
(Entidad Nacional de Acreditación)

ASEFAVE
(Asociación Española de Fabricantes de fachadas ligeras y ventanas)

FEDIT
(Federación Española de Entidades de Innovación Tecnológica)

AETPA
(Asociación Española de Técnicos en pintura y afines)

Frecuencia (Hz)	R (dB)
100	16,5
125	19,7
160	25,5
200	30,6
250	36,8
315	39,9
400	42,1
500	45,2
630	46,9
800	48,0
1.000	48,9
1.250	50,2
1.600	49,5
2.000	47,2
2.500	41,9
3.150	41,6
4.000	43,9
5.000	45,7



Indice de aislamiento a ruido aéreo:

$R_A = 40,3$ dBA

Indice ponderado de reducción sonora:

$R_{W(C;C_{tr})} = 42 (-2; -8)$ dB

FECHA: **16 de julio de 2001**

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos cuyo número coincide con el del certificado, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos sólo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha arriba indicada, y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.

Firma y sello