



CIDEMCO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
Bº Lasao, Area Anardi nº 5
Apartado de Correos 134
20730 Azpeitia
Guipúzcoa

Laboratorio de Ensayos
Tel.: 943-816800
Fax.: 943-816074
E-mail: cidemco@cidemco.es
www.cidemco.es

CERTIFICADO DE ENSAYOS

EMPRESA **PREMOSA.**

DIRECCIÓN **Ctra.Pamplona-Huesca Km, 9 31119 Torres de Elorz (NAVARRA)**

Nº CERTIFICADO **7293 (1/2)**

MODULOS ACRISTALADOS

SERIE PREMIUM 3+3

ACREDITACIONES:



ENAC: 34/LE162. Ventanas

ENAC: 34/LE346. Herrajes para edificación

ENAC: 34/LE347. Madera

ENAC: 34/LE347. Suelos de madera

ENAC: 34/LE345. Barnices

ENAC: 34/LE345. Pinturas

ENAC: 34/LE024. Muebles de cocina

ASOCIADO A:

ENAC
(Entidad Nacional de Acreditación)

ASEFAVE
(Asociación Española de Fabricantes de fachadas ligeras y ventanas)

FEDIT
(Federación Española de Entidades de Innovación Tecnológica)

AETEPA
(Asociación Española de Técnicos en pintura y afines)


Frecuencia (Hz)	R (dB)
100	16,8
125	20,5
160	28,6
200	27,8
250	36,2
315	34,7
400	38,8
500	42,1
630	44,8
800	45,3
1.000	46,6
1.250	46,5
1.600	51,2
2.000	45,1
2.500	44,3
3.150	47,6
4.000	49,2
5.000	52,7

Indice de aislamiento a ruido aéreo:

$R_A = 40,6 \text{ dBA}$

Indice ponderado de reducción sonora:

$R_{W(C;C_{tr})} = 42 (-2;-8) \text{ dB}$



FECHA: **12 de julio de 2001**

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos cuyo número coincide con el del certificado, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos sólo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha arriba indicada, y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.

